



Laboratoř M O R A V A s.r.o.  
Oderská 456, Butovice  
742 13 Studénka  
Zkušební laboratoř č. 1266, akreditovaná ČIA  
dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  
E-mail: info@laborator-morava.cz  
Tel.: 556 400 333  
IC: 253 99 951, DIČ: CZ25399951

Zákazník:  
Obec Bernartice  
Bernartice č. 60  
790 57 Bernartice u Javorníka

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 9055/23**  
**Výsledky rozboru vzorku pitné vody - krácený rozsah dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.**

Místo odběru: Bernartice u Javorníka č.p. 107, CVA  
Vzorek odebral: Neubertová Alice  
Identifikace: voda pitná  
Způsob odběru: IP 01 (ČSN ISO 5667-5) A  
Dezinfekce: ano  
Označení zákazníka: Centrum volnočasových aktivit č.p. 107  
Další údaje o odběru: Zdroj: podzemní  
Protokol o odběru vzorku č.: 2991/23

Datum odběru: 23.5.2023  
Hodina odběru: 9:00  
Datum příjmu: 24.5.2023  
Datum analýz: 24.5. - 5.6.2023

MIKROBIOLOGICKÝ A BIOLOGICKÝ ROZBOR		č. vzorku: 9055			
Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota	
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0 NMH
Koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	SOP 101 (ČSN EN ISO 9308-1)	A	0 MH
Počty kolonií při 22 °C	24	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	200 DH
Počty kolonií při 36 °C	8	KTJ/ml	SOP 105 (ČSN EN ISO 6222)	A	40 DH

CHEMICKÝ ROZBOR		č. vzorku: 9055			
Ukazatel	výsledek	jednotka	metoda	lim. hodnota	
Barva	<5	mg/l Pt	SOP 17 (ČSN EN ISO 7887)	A	20 MH
Zákal	<0,10	ZF(n)	SOP 41 (ČSN EN ISO 7027-1)	A	5,00 MH
Pach	příjemný	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	příjemný
Chuť	příjemná	---	SOP 59 (ČSN EN 1622, ČSN 75 7340)	A	příjemná
pH	7,8		SOP 43 (ČSN ISO 10523)	A	6,5 - 9,5 MH
CHSK Mn	1,47	mg/l	SOP 27 (ČSN EN ISO 8467)	A	3,0 MH
Amonné ionty	<0,02	mg/l	SOP 09 (ČSN ISO 7150-1)	A	0,5 MH
Dusičnany	42,4	mg/l	SOP 07 (ČSN ISO 7890-3)	A	50 NMH
Železo	<0,05	mg/l	SOP 23 (ČSN 75 7385)	A	0,2 MH
Mangan	<0,01	mg/l	SOP 23 (ČSN 75 7385)	A	0,05 MH
Konduktivita	35,7	mS/m	SOP 52 (ČSN EN 27888)	A	125 MH
Teplota**	12,5	°C	SOP 39 (ČSN 75 7342)	A	8,0 - 12,0 DH
Chlór volný**	0,14	mg/l	SOP 31 (Vysv. 9)	A	0,30 MH

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušeného předmětu. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý.

Pozn.: Lim. hodnota - limitní hodnota dle vyhl. č. 252/2004 Sb.  
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.  
SOP - standardní operační postup.  
\*\*terénní měření  
KTJ - kolonie tvořící jednotky.  
CHSK Mn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem.  
Vysv. 9 - firemní literatura MERCK/HACH.

Protokol vyhotovil: Rozbrojová Jana  
Schválil a za analýzy zodpovídá:

Dne: 6.6.2023  
Mgr. Kerekešová Jana  
Vedoucí zkušební laboratoře

